

**ПАСПОРТ
ДОСТУПНОСТИ ОБЪЕКТА
ДЛЯ ИНВАЛИДОВ
И МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП
НАСЕЛЕНИЯ**

**Бюджетное общеобразовательное учреждение Кирилловского
муниципального округа «Алёшинская основная школа»**

2024 год



УТВЕРЖДАЮ:

Директор БОУ КМО «Алёшинская ОШ»

Е.В.Сущевина

03 сентября 2024г.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ № 1

Бюджетного общеобразовательного учреждения Кирилловского муниципального округа «Алёшинская основная школа»

1. Общие сведения об объекте

Наименование (вид) объекта:

Бюджетное общеобразовательное учреждение Кирилловского муниципального округа «Алёшинская основная школа»

Адрес объекта:

161105, Вологодская обл, Кирилловский р-н, п.Шиндалово, д. 6Б

Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание из **2 (двух)** этажей, **2010 кв.м**
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет): **2769 кв.м**

Год постройки здания **1980г.**

Дата предстоящих плановых ремонтных работ: *текущего - июль - август 2024г.;*

Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование):

Бюджетное общеобразовательное учреждение Кирилловского муниципального округа «Алёшинская основная школа»

Юридический адрес организации (учреждения):

161105, Вологодская обл, Кирилловский р-н, п.Шиндалово, д. 6Б

Основание для пользования объектом (*оперативное управление, аренда, собственность*):
оперативное управление

Форма собственности (*государственная, негосударственная*):
государственная

Территориальная принадлежность (*федеральная, региональная, муниципальная*):
муниципальная

Вышестоящая организация (*наименование*):

Администрация Кирилловского муниципального округа

Адрес вышестоящей организации, другие координаты:

161105, Вологодская обл, Кирилловский р-н, п.Шиндалово, д. 6Б

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Сфера деятельности (*здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое*):

образование

Виды оказываемых услуг:

образовательные услуги

Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно)

на объекте

Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории)

дети

Категории обслуживаемых инвалидов (инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития):

инвалиды, инвалиды с нарушением зрения, инвалиды с нарушением опорно-двигательного аппарата, инвалиды с нарушением умственного развития.

Плановая мощность (посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность):

плановая мощность – 320 детей, количество обслуживаемых в день – 85 детей, вместимость – 85 детей, пропускная способность – 120 человек (с учетом педагогов, специалистов, обслуживающего персонала БОУ КМО «Алёшинская ОШ»)

Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет):

да

3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

Объект: 161105, Вологодская обл, Кирилловский р-н, п.Шиндалово, д. 6Б

Путь следования к объекту пассажирским транспортом -нет
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта):

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: **нет**

Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта: нет

наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет): **нет**

Перекрестки (нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером):

нет

Информация на пути следования к объекту (акустическая, тактильная, визуальная): **нет**

Перепады высоты на пути (есть, нет (перепады высоты отсутствуют)): **нет**

Их обустройство для инвалидов на коляске (да, нет): **нет необходимости**

Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	«ДУ»
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	«ВНД»
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	«ДУ»
4	с нарушениями зрения	«ДУ»

5	с нарушениями слуха	«ВНД»
6	с нарушениями умственного развития	«ДУ»

*- указывается один из вариантов «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

«А» - доступны все структурно-функциональные зоны ОСИ;

«Б» - в уровне первого этажа организовано место обслуживания инвалидов;

«ДУ» - доступен условно, т.е. организовано дистанционное обслуживание, помощь персонала ит.д.;

«ВНД» - временно недоступен.

Состояние доступности основных структурно - функциональных зон

№№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДУ - доступно условно
2	Вход (входы) в здание	ВНД – временно недоступно.
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ВНД – временно недоступно.
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ВНД – временно недоступно.
5	Санитарно-гигиенические помещения	ВНД – временно недоступно.
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД – временно недоступно.
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ - доступно условно.

** Указывается:

ДП-В - доступно полностью всем;

ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов);

ДЧ-В - доступно частично всем;

ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов);

ДУ - доступно условно,

ВНД – временно недоступно.

Категории инвалидов:

Г – инвалиды с нарушением слуха;

К – инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках;

О (ОДА) – инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата;

С – инвалиды с нарушениями зрения;

У – инвалиды с нарушениями умственного развития.

3.5 Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ

Степень доступности общественного здания	Категория инвалидов				
	Г	К	О	С	У
Объект полностью доступен					
Объект частично доступен, требуется частичная адаптация			X	X	X

Объект не доступен, требуется адаптация	X	X			
--	---	---	--	--	--

Физическая доступность для всех категорий инвалидов - временно недоступна (ВНД). Необходимо: установка электромеханических подъемников, установка указателей и обустройство полов в коридорах и ступеней (первая и последняя) лестничных площадок с использованием яркой контрастной (черно-желтой) окраской, установка при входе на территорию школы щита с информацией об объекте с использованием тактильной надписи азбуки Брайля, кнопкой вызова и двухсторонней звуковой связью.

Вариант доступности объекта – «А» (доступность всех зон и помещений – универсальная) возможен только после благоустройства прилегающей территории с учетом требований создания условий по безбарьерному доступу инвалидов и МГН.

Туалетные комнаты для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата должны быть оборудованы двухсторонней звуковой связью с постом охраны или вахты, для инвалидов с нарушениями зрения нанесены яркие контрастные знаки.

4. Управленческое решение

Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

<i>№ n/n</i>	<i>Основные структурно – функциональные зоны Объекта</i>	<i>Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*</i>
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Не нуждается
2.	Вход (входы)	Индивидуальное решение с ТСР
3.	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Ремонт капитальный
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Ремонт капитальный
5.	Санитарно-гигиенические помещения	Ремонт капитальный
6.	Система информации на объекте (на всех зонах)	Необходимо установить при входе на территорию школы щит с информацией об объекте с использованием тактильной надписи азбуки Брайля, кнопкой вызова с комбинированным видеодомофоном и двухсторонней звуковой связью.
7.	Пути движения к объекту (от остановки пассажирского транспорта)	Не нуждается
8.	Все зоны и участки	Ремонт капитальный

* - указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения не возможны – организация альтернативной формы обслуживания

Период проведения работ: **2025 – 2030 год**

Вариант доступности объекта – «А» (доступность всех зон и помещений – универсальная) возможен только после капитального ремонта здания школы и благоустройства прилегающей территории с учетом требований создания условий по безбарьерному доступу инвалидов и МГН, который планируется (ориентировочно) до 2030 года.

Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации:
После выполнения работ, учреждение будет соответствовать требованиям нормативных документов по всем функциональным зонам для всех категорий инвалидов, как по доступной безбарьерной среде и безопасности, так и по информативности и комфорта (вариант доступности объекта – «А» (доступность всех зон и помещений – универсальная)).

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) на данный момент:

ВНД (объект временно недоступен)

Для принятия решения требуется (не требуется) согласование: **требуется**

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта, прилагается:


Акт обследования объекта социальной инфраструктуры (ОСИ) от «09» сентября 2024 года

Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ- согласовано

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты обследования объекта социальной инфраструктуры (ОСИ) от «09» сентября 2024г
- 2.Акт обследования объекта социальной инфраструктуры (ОСИ) от «09» сентября 2024 года

УТВЕРЖДАЮ
Директор БОУ КМО «Алёшинская ОШ»
 Е.В.Сущевина
09.09.2024 год

АНКЕТА
(информация об объекте социальной инфраструктуры)
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
№ 1

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта **бюджетное общеобразовательное учреждение Кирилловского муниципального округа «Алёшинская основная школа»**

1.2. Адрес объекта **161105, Вологодская обл, Кирилловский р-н, п.Шиндалово, д. 6Б**

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание **2 этажа, 2010 кв.м**

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); нет, 2769 кв.м

1.4. Год постройки здания **1980**, последнего капитального ремонта 2023

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: *текущего* 2024, *капитального* _____ - _____

сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения), **бюджетное общеобразовательное учреждение Кирилловского муниципального округа «Алёшинская основная школа»**

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) **161105, Вологодская обл, Кирилловский р-н, п.Шиндалово, д. 6Б**

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность)

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) **муниципальная**

1.10. Территориальная принадлежность (*федеральная, региональная, муниципальная*)

1.11. Вышестоящая организация (*наименование*) **Администрация Кирилловского муниципального округа**

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты **161105, Вологодская обл, Кирилловский р-н, п.Шиндалово, д. 6Б**

2. Характеристика деятельности организации на объекте

2.1 Сфера деятельности - **образование**

2.2 Виды оказываемых услуг - **образовательные**

2.3 Форма оказания услуг: **на объекте, на дому, дистанционно**

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: **дети от 6,5 до 18 лет**

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: **инвалиды, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития.**

2.6 Плановая мощность: **посещаемость- 120 человек в день, пропускная вместимость -320 человек**

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) – **да**

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

Школьные автобусы: маршрут Кириллов-Шиндалово, Шиндалово-Иванов Бор – Васькино-Топорня

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту - **имеется**

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта **30 м**

3.2.2 время движения (пешком) **3 часа 30 мин**

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (*да, нет*), **да**

3.2.4 Перекрестки: **нерегулируемые**;

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: **визуальная**

3.2.6 Перепады высоты на пути: *есть, нет* (описать) **нет**

Их обустройство для инвалидов на коляске: *да, нет* **нет**

3.3 Вариант организации доступности ОСИ – форма обслуживания* с учетом СП 35-101-2001

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ВНД
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

4. Управленческое решение (предложение по адаптации основных структурных элементов объекта)

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДУ
2	Вход (входы) в здание	ВНД
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ВНД
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ВНД
5	Санитарно-гигиенические помещения	ВНД
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ

**** Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается, ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР, технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания**

Размещение информации на Карте доступности субъекта РФ- согласовано

Директор школы



/Е.В.Сущевина/

АКТ №1

**ОБСЛЕДОВАНИЯ ОБЪЕКТА СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ В ОТНОШЕНИИ
ЕГО ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ДРУГИХ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ**

**БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
КИРИЛЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА**

«АЛЁШИНСКАЯ ОСНОВНАЯ ШКОЛА»

(ПОЛНОЕ ЮРИДИЧЕСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА)

Тип ОУ: **Бюджетное общеобразовательное учреждение**

Почтовый адрес: **161105, Вологодская обл, Кирилловский р-н, п.Шиндалово, д. 6Б**

Фактический адрес: **161105, Вологодская обл, Кирилловский р-н, п.Шиндалово, д. 6Б**

Ведомственная принадлежность: **Департамент образования**

Вологодской области

РФорма собственности объекта: **муниципальная**

Вид деятельности: **образовательная**

Размещение объекта: **1 здание двухэтажное кирпичное здание, год постройки – 1980 год**

Объем предоставляемых услуг: **85 детей, 21 сотрудник.**

1. Территория объекта

№ помещен ий по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Категория инвалидов, для которых установлен норматив	Норматив доступности установленный для инвалидов в единицах	Фактическая величина, наличие	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция
1	2	3	4	5	6
	Вход на территорию:	К	наличие	имеется	
	Ширина прохода, калитки проёма в ограждении	К,О,С	Не менее 90 см	1. Ворота транспортные двухстворчатые: ширина – 3 м; 2. Калитка: ширина – 1,2 м;	Замечаний нет Замечаний нет
	Знак доступности учреждения		-	нет	Требуется установка
	Автостоянка посетителей		-	нет	
	Расстояние до входа в здание	К,О	Не более 50 м	20 м	
	Доля машино - мест для инвалидов	К,О	Не менее 10%	15%	Не менее 10% необходимо установить дорожный знак 6.4. «Место стоянки» с табличкой 8.17. «Инвалиды»
	Размер места со специальным знаком	К	380x800см	Место имеется, знака нет	необходимо установить дорожный знак 6.4. «Место стоянки» с табличкой 8.17. «Инвалиды»

	Путь к главному (специализированному) входу в здание: - Ширина полосы - Указатели направления движения - Декоративное ограждение, выполняющее направляющую функцию - Места отдыха: через 200м	К,О К,О,Г О	Не менее 180 см Наличие Наличие Наличие	400 м имеется им еет ся	
	Открытая лестница: - высота подъема ступеней - ширина проступи - поручни на высоте - рельефная тактильная - полоса перед маршем вверху и внизу (ширина) - контрастная окраска первой и последней ступени	О,С О,С С С	Не более 12 см Не менее 40 см 85-90 см 80 см Наличие Наличие	12 м 30 см 85 см - нет нет нет	

	Пандус: - высота подъёма - уклон	К,О К К,О	НД-не более 1:10 0,8 м НД-не более 1/12	Нет Нет Нет	
	Поручни с двух сторон: - на высоте - на высоте	К О	70 см 85-95 см	Нет Нет	

Примечания:

1. Принятые сокращения категорий инвалидов: К - инвалиды колясочники, О - инвалиды с поражениями опорно-двигательного аппарата, С - с поражениями зрения, Г - инвалиды с поражениями слуха.

2. Объекты, обязательные для доступности для инвалидов, выделены полужирным шрифтом в графе «норматив». Остальные нормативы являются рекомендательными.

3. При наличии нескольких обследуемых элементов (лестниц, путей движения и т.п.) использовать дополнительные копии соответствующих разделов (вкладки).

4. К анкете прикладываются планы (схемы) планировочных решений, объектов, этажей, имеющих помещения для обслуживания инвалидов - из паспорта БТИ, на которые наносятся номера анкетизируемых объектов. Эти номера заносятся в графу 1 анкеты.

2. ВХОДНАЯ ГРУППА (для доступа в зону оказания услуги)

№№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Категория инвалидов, для которых установлен норматив	Норматив доступности установленный для инвалидов в единицах	Фактическая величина, наличие	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция
1	2	3	4	5	6
Крыльцо или входная площадка					
	Высота площадки		Норматив не установлен	110 см	

	Габариты площадки: ширина x глубина	К	не менее 220х220 см	870х 480см	
	Поручни (ограждение) при высоте площадки более 45 см	К,О,С	наличие	нет	
	Нескользящее покрытие	К,О,С	наличие	нет	
	Навес	К,О,С	наличие	нет	
Лестница наружная					
	Нескользящее покрытие	О,С,Г	наличие	Нет	
	Рельефная (тактильная полоса) перед маршем вверх и вниз (ширина)	С	60 см	Нет	
	Контрастная окраска первой и последней ступени	С	наличие	Нет	
	Поручни с двух сторон: - на высоте - горизонтальные завершения поручня вверх и вниз с не травмирующим окончанием (закруглением)	О СО С	наличие 85-95 см не менее 30 см	Нет Нет Нет	
Пандус наружный					
	Ширина марша	К	не менее 100 см	нет	
	Уклон	К	И/1 – не более 1/12	-	
	Высота одного подъёма	К	не более 80 см	-	
	Разворотные площадки: - внизу - промежуточная с поворотом направления движения	К	Не менее 150х150 см Не менее 150х150 см	-	
	Поручни с двух сторон: - на высоте - на высоте - горизонтальные завершения вверх и вниз, с не травмирующим окончанием	К О К,О	70 см 85-90 см не менее 30см	-	
	Нескользящее покрытие	К,О	наличие	-	
	Наружный подъёмник: вертикальный (В), наклонный (Н)	К,О	наличие	-	

Тамбур					
	Габариты тамбура: глубина х ширина	К	не менее 90 см	600 х 245см	
	Двери распашные (Р),			распашные	
	автоматические раздвижные (А): - ширина проёма в свету - высота порога наружного, внутреннего	К К	не менее 90 см не более 2,5см	-	

Примечания:

1. Принятые сокращения категорий инвалидов: К - инвалиды колясочники, О - инвалиды с поражениями опорно-двигательного аппарата, С - с поражениями зрения, Г - инвалиды с поражениями слуха.
2. Объекты, обязательные для доступности для инвалидов, выделены полужирным шрифтом в графе «норматив». Остальные нормативы являются рекомендательными.
3. При наличии нескольких обследуемых элементов (лестниц, путей движения и т.п.) использовать дополнительные копии соответствующих разделов (вкладки).
4. К анкете прикладываются планы (схемы) планировочных решений, объектов, этажей, имеющих помещения для обслуживания инвалидов - из паспорта БТИ, на которые наносятся номера анкетизируемых объектов. Эти номера заносятся в графу 1 анкеты.

3. ПУТИ ДВИЖЕНИЯ на объекте (для доступа в зону оказания услуги)

№_№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объектов	Категория инвалидов, для которых установлен норматив	Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах измерения	Фактическая величина, наличие	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция
1	2	3	4	5	6
КОРИДОРЫ/ХОЛЛЫ					
	Ширина полосы движения при открытых дверях кабинетов	К	Не менее 120 см	Да 160 см	
	Разворотные площадки	К	Не менее 150X150см	Да 160x160	

	Место отдыха и ожидания (не реже, чем через 25м): - для лиц с нарушениями ОДА (О) (расстояние от сидения до полосы движения не менее 60см); - для колясочников: глубина 150см, ширина 90 см	К,О,С,Г О	Не менее 1 ед .на этаж	1 ед. да	
		К	не менее 1 ед. на этаж	Нет	
	Навесное оборудование в зоне движения, выступ	С	Не более 10см	-	
Лестница № 1 (в зоне оказания услуги)					
	Рельефная (тактильная) полоса перед маршем, вверху и внизу (ширина)	С	60см	Не т	
	Контрастная окраска крайних ступеней	С	Наличие	Не т	
	Поручни с двух сторон: - на высоте - горизонтальное завершение вверху и внизу с не травмирующим окончанием	О,С О,С О,С	Наличие 85-90см Не менее 30 см	нет нет нет	
Лестница № 2 (вкладки при наличии других лестниц в зоне оказания услуги)					
	Рельефная (тактильная) полоса перед маршем, вверху и внизу (ширина)	С	60см	Не т	
	Контрастная окраска крайних ступеней	С	Наличие	Не т	
	Поручни с двух сторон: - на высоте - горизонтальное завершение вверху и внизу с не травмирующим окончанием	О,С О,С О,С	Наличие 85-90см Не менее 30 см	нет нет нет	
Лифт пассажирский к зоне оказания услуги (не имеется)					

	Кабина: - габариты (глубина x ширина) - ширина дверного проема - поручни	К К О	Не менее 140x110см не менее 80 см наличие	Не т	
	Световая и звуковая информация в кабине о движении лифта	С	Наличие	нет	
	Знак доступности	К,С	Наличие	Не т	
Пандус (не имеется)					
	Ширина марша	К	Не менее 100см	Не т	
	Уклон	К	И/1 – не более 1/12	Не т	
	Разворотные площадки внизу,верху	К	Не менее 150x150	Не т	
	Поручни с двух сторон: - поручни на высоте - горизонтальные завершения вверху и внизу с не травмирующим окончанием	К,О К О,К,С	Наличие 70см 85-90см не менее 10см	Не т	
	Пандус переносной	К	наличие	Не т	
	Подъемник для инвалидов: вертикальный (П), наклонный (П), мобильный (М)	К,О	наличие	Не т	
	Эскалатор	О	наличие	Не т	

Примечания:

1. Принятые сокращения категорий инвалидов : К- инвалиды колясочники ,О – инвалиды с поражениями опорно двигательного аппарата , С-инвалиды с поражениями зрения ,Г – инвалиды с поражениями слуха.
2. Объекты , обязательные для доступности для инвалидов ,выделены полужирным шрифтом в графе (норматив) . остальные нормативы являются рекомендательными .

3. При наличии нескольких обследуемых элементов (лестниц ,путей движения и т.п) использовать дополнительные копии соответствующих разделов (вкладки).

4. К анкете прикладываются планы (схемы) планировочных решений , объектов ,этажей , имеющих помещения для обслуживания инвалидов – из паспорта БТИ, на которые наносятся номера анкетируемых объектов : путей движения , площадок и других объектов. Эти номера заносятся в графу 1 анкеты

4. ЗОНА ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ

№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Категория инвалидов, для которых установлен норматив	Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах измерения	Фактическая величина, наличие	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция
1	2	3	4	5	6
	Обслуживание через окно/прилавок			Нет пандуса на входной группе, нет электромеханических Подъемники в	
	Высота рабочей поверхности	К	80-110 см	-	
	Габариты зоны обслуживания	К	не менее 90x150 см	-	
Вкладка при необходимости описания нескольких окон/прилавков					
	Обслуживание в кабинетах			Нет пандуса на входной группе, электромеханических Подъемники в	
	Ширина проема двери в свету	К,О	не менее 90 см	Да	
	Габариты зоны сидения, глубина	О	не менее 120 см	Да	
	Зона для кресла - коляски	К	не менее 150x150	Нет	

	Стол с высотой рабочей поверхности	К,О	60x80 см	Да	
Вкладка при необходимости описания нескольких кабинетов					
	Обслуживание с перемещением по маршрутам движения			Нет пандуса на входной группе, электромеханических подъемников	
	Ширина полосы движения	К,О	не менее 120 см	Да	
	Высота оборудования (ученической парты)	К	80-110 см	Нет	
Вкладка при необходимости описания нескольких маршрутов					
	Кабина индивидуального обслуживания			Нет пандуса на входной группе, электромеханических подъемников	
	Ширина x глубина	К	не менее 160x180 см	Нет	
	Место для сидения	О	наличие	Да	
	Крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см)	О	наличие	Нет	
Вкладка при необходимости описания нескольких кабин					
	Зал (зрительный, читальный, ожидания и пр.)	К,О		Нет пандуса на входной группе, электромеханических подъемников	

	Доля мест для колясочников	К	не менее 2%	Нет	
	Ширина прохода к месту для колясочника	К	не менее 120 см	Нет	
	Доля мест для лиц, с нарушением слуха (кресла с подключением слухового аппарата)	Г	не менее 1 шт	Нет	

Примечание :

- 1.Принятые сокращения категорий инвалидов : К – инвалиды –колясочники , О – инвалиды с поражениями опорно – двигательного аппарата. С – инвалиды с поражениями зрения, Г – инвалиды с поражениями слуха .
- 2.Объекты , обязательные для доступности для инвалидов ,выделены полужирным шрифтом в графе норматив . остальные нормативы являются рекомендательными .
3. При наличии нескольких обследуемых элементов (лестниц , путей движения и т.п) использовать дополнительные копии соответствующих разделов (вкладки).
4. К анкете прикладываются планы (схемы) планировочных решений ,объектов ,этажей, имеющих помещения для обслуживания инвалидов – из паспорта БТИ , на которые наносятся номера анкетируемых объектов : путей движения, площадок и других объектов

5. САНИТАРНО – БЫТОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ

№№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Категория инвалидов, для которых установлен норматив	Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах измерения	Фактическая величина, наличие	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция
1	2	3	4	5	6

Санузел					
	Знак доступности помещения	К,О	наличие	Нет	Требуется установка
	Ширина дверного проема	К	не менее 90 см	Да	
	Тактильная направляющая полоса к кабине, осязаемая ногой или тростью (ширина)	С	30 см	Нет	Требуется установка
	Раковина: - зона у раковины для кресла коляски (минимальные глубина х ширина) – высота раковины – опорный поручень	К КО	не менее 130-85 см 75 -85 наличие	нет да нет	
	Кабины: - количество кабин – ширина дверного проема - габариты (минимальные глубина ширина) – опорные поручни - зона для кресла коляски рядом с унитазом (ширина и глубина) – крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см	К,О К К К,О К О	не менее 1 ед. не менее 90 см не менее 100 x165 наличие не менее 40x130 см наличие	1 ед. Да 150x100 нет нет нет	
	Знак доступности кабины	К,О	наличие	Нет	
	Тактильная направляющая полоса к писсуару, осязаемая ногой или тростью (для мужского туалета)	С	30 см	Нет	
	Вкладка при необходимости описания нескольких туалетных комнат (мужские -2%, женские -5% от общего числа кабин)				

6 . СРЕДСТВА ИНФОРМАЦИИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ НА ОБЪЕКТЕ

№№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Категория инвалидов, для которых установлен норматив	Норматив доступности , установленный для инвалидов , в единицах измерения	Фактическая величина, наличие	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу : установка, создание, ремонт, замена или реконструкция
1	2	3	4	5	6
	Визуальные средства информации о предоставлении услуги	С	наличие	нет	
	Надписи: - размещение на высоте - высота прописных букв - освещенность	К,С,Г С С	наличие не более 160 см не менее 7,5 см наличие	Нет Нет Нет Нет	
	Указатели, пиктограммы: - размещение на высоте - прописных букв - освещенность	С К,С С С	наличие не более 200 см не менее 7, 5 см наличие	Нет Нет нет нет	
	Тактильные средства информации о предоставлении услуги: - высота размещения - маркировка кабинетов приема со стороны ручки - на кнопках управления лифта - на поручнях лестниц - на кабинах санитарно – бытовых помещений	С С С С С С	наличие 60-110 см наличие наличие наличие наличие	нет нет нет нет нет нет	
	Текстофоны (текстовые телефоны)	Г	не менее одной шт.	Нет	
	Телефоны с усилителем звука и увеличенными тактильными клавишами	С ,Г	не менее одной шт.	Нет	

	Таксофон: с автоматическим перемещением аппарата по высоте (АВ) или на высоте 80 см (В)	К	наличие	Нет	
	Речевые информаторы и маяки	С	наличие	Нет	
	Звуковой маяк у входа (динамик с радиотрансляцией) с зоной слышимости до 5м 2	С	наличие	Нет	
	Световые текстовые табло для вывода оперативной информации	Г,С	наличие	Нет	
	Малогабаритные аудиовизуальные информационно-справочные системы	К,О,С,Г	наличие	Нет	

Примечания :

Принятые сокращения категорий инвалидов: К - инвалиды – колясочники, О – инвалиды с поражениями опорно-двигательного аппарата, С – инвалиды с поражениями зрения, Г- инвалиды с поражениями слуха.

1. Объекты, обязательные для доступности для инвалидов, выделены полужирным шрифтом в графе «норматив». Остальные нормативы являются рекомендательными .
2. При наличии нескольких обследуемых элементов (лестниц, путей движения и т.п) использовать дополнительные копии соответствующих разделов (вкладки).
3. К анкете прикладываются планы (схемы) планировочных решений, объектов, этажей, имеющих помещения для обслуживания инвалидов – из паспорта БТИ, на которые наносятся номера анкетлируемых объектов: путей движения, площадок и других объектов. Эти номера заносятся в графу 1 анкеты.

7.ВЫВОДЫ

В результате обследования установлено, что для обеспечения доступности на объект инвалидов требуются следующие основные мероприятия:

на территории объекта провести благоустройство на территории, установить знак стоянки инвалидов, информационный щит;

на входной группе установить, поручни, рельефную полосу перед лестничным маршем, нанести контрастную окраску первой и последней ступени;

на путях передвижения рельефную полосу перед маршем, маркировку первых и последних ступеней;

в санитарных помещениях реконструкция кабин, создать тактильную направляющую полосу к кабине, установить крючки для костылей, знак доступности;

по средствам информации и коммуникации на объекте установить: визуальные средства информации, надписи, указатели.

Председатель комиссии: Директор Е.В.Сущевина

Представитель комиссии

по обследованию объекта:  М.В.Володина, член управляющего совета

Члены комиссии:

Руководитель объекта:

Директор

 В.Н. Калачев, заместитель директора школы по УВР

 Е.В.Сущевина

Председатель комиссии: Директор

Е.В.Сущевина



